

י' אב תשע"ח  
22/07/2018  
סימוכין: 521818

לכבוד  
שחר גבר  
מהנדס מתכנן  
בל טכנולוגיות בע"מ

**הנדון: אישור מוצר להתאמה למי שתייה**  
בהסתמך על תעודת בדיקה מס' 9712227879 של מכון התקנים הישראלי  
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2016)


בהתאם לנוהלי משרד הבריאות ולאחר בדיקות דגמים מייצגים של המוצר, אין לנו התנגדות לשימוש בחומר מרוכב העשוי שרף ויניל-אסטר ותוספים שונים, מדגם "BEL-DW" תוצרת "בל טכנולוגיות בע"מ", לשימוש עם מי שתייה בטמפרטורה של עד 65°C.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 10/07/2023.

בברכה,  
נאור כהן  
ראש מדור מים  
ענף כימיה, מזון ומים



אישור זה יפורסם בבנק המוצרים המאושרים למי שתיה אשר מתעדכן אחד לרבעון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן