

ט"ז אב תשפ"ג
03/08/2023
סימוכין: 522337

לכבוד
ניר גרשפלד
בל טכנולוגיות בע"מ

הנדון: אישור מוצר לשימוש עם מי שתייה

בהסתמך על תעודות בדיקה מס' 9712227879 ו-7312204873 של מכון התקנים הישראלי
להתאמה לדרישות ת"י 5452 (2022)

בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולאחר בדיקת דגם מייצג של המוצר וקבלת המידע המתייחס אליו,
אין לנו התנגדות לשימוש בחומר מרוכב העשוי שרף ויניל-אסטר ותוספים שונים, מדגם "BEL-DW"
תוצרת "בל טכנולוגיות בע"מ", לשימוש במאגרי מי שתייה מעל 1 קוב, בטמפ' של עד 65°C.

כל שינוי במוצר או בהרכבו מחייב בחינה נוספת ואישור מחדש.

מכתב זה אינו מהווה המלצה לשימוש במוצר הנ"ל, ואין להשתמש בו לפרסום באמצעי התקשורת
ההמוניים.

אישור זה בתוקף עד לתאריך 10/07/2028.

בברכה,
אסף עמרם
ראש מדור מים
ענף כימיה, מזון ומים



המידע באישור זה יפורסם ב"מנוע חיפוש מי שתייה ת"י 5452" באתר המכון

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו-תקן

ענף כימיה, מזון ומים, רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 6997701. טל' 03-6465138, פקס' 03-6465036
www.sii.org.il water@sii.org.il מים: fcm@sii.org.il, חומרים במגע עם מזון: wine@sii.org.il, יין: food@sii.org.il